

SROVNÁNÍ CEN DODÁVANÉHO TEPLA ZA ROK 2025

PLYNOVÁ KOTELNA

Sadová 991-993, Uh.Hradiště

Spotřeba zemního plynu	218,92 MWh
	638 GJ

Náklady na zemní plyn	319 237 Kč
Servis, údržba	14 560 Kč
Ostatní provozní náklady	37 680 Kč
Celkem	371 477 Kč
DPH 12%	44 577 Kč
Celkem vč. DPH	416 054 Kč
Cena za GJ vč. DPH	652 Kč

28.října 988, Uh.Hradiště

Spotřeba zemního plynu	245,11 MWh
	715 GJ

Náklady na zemní plyn	357 489 Kč
Servis, údržba	26 674 Kč
Ostatní provozní náklady	33 492 Kč
Celkem	417 655 Kč
DPH 12%	50 118 Kč
Celkem vč. DPH	467 773 Kč
Cena za GJ vč. DPH	654 Kč

CENTRÁLNÍ ZDROJ

V.Vaculky 997-999, Uh. Hradiště

Spotřeba tepelné energie	686,00 GJ
Náklady na vytápění a ohřev, vč. DPH	789 832 Kč
Cena za GJ vč. DPH	1 151 Kč

R.Kubíčka 981-983, Uh. Hradiště

Spotřeba tepelné energie	688,00 GJ
Náklady na vytápění a ohřev, vč. DPH	792 135 Kč
Cena za GJ vč. DPH	1 151 Kč

Úspory nákladů na vytápění plynovou kotelnou jsou zcela zřejmé.

V roce 2025 se tato úspora vyšplhala až na 500 Kč/GJ, tedy téměř 45%, proti dodávkám z centrálního zdroje. I při započítání odpisů je provoz plynové kotelný výhodnější o 30%. (pozn. u bytových domů se v účetnictví odpisy neuplatňují)

Průměrný dům o spotřebě kolem 600 GJ tak mohl ušetřit téměř 300 000 Kč/rok.